



C E R T I F I C A T E

Attestato di conformità nr.
Attestation of conformity no.
25-CPR-00195-MTIC-002

WE HEREBY CERTIFY THAT

Descrizione prodotto Product description	Attuatore elettrico a catena / Electric chain actuator type Serratura elettromeccanica / Electromechanical lock
Modello / Models	• L40 RWA 24V • L40 SLIM RWA 24V • BLOCK
Fabbricante Manufacturer	FRATELLI COMUNELLO S.p.A. Via Cassola, 64 – 36027 - ROSÀ (VI) - ITALIA
Marchio commerciale Trademark	 COMUNELLO

è conforme ai requisiti degli standard
is in compliance with the requirements of the standards

EN 12101-2:2003 - Ann. G

come risultato della valutazione in base alle disposizioni contenute nelle norme sopra citate
as result of the assessment according to the provision set out in the above-mentioned standards

Summary Report no. CPR-25-0083-00-00

Prima emissione: <i>First issuing:</i>	24/04/2025	Emissione corrente: <i>Current issuing:</i>	24/04/2025	Validità: <i>Validity:</i>	24/04/2028
--	-------------------	---	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note

Questo certificato viene rilasciato su richiesta del produttore come certificazione volontaria; non include l'ispezione del prodotto né la sorveglianza della produzione. Il presente certificato è valido per i documenti valutati, come indicato nel rapporto di sintesi. Il presente certificato non consente al fabbricante di utilizzare il marchio di sicurezza di MTIC INTERCERT S.r.l. - Gruppo MTIC.

This certificate is issued upon the request of the manufacturer as voluntary certification; it does not include the product inspection nor the production surveillance. This certificate is valid for the documents evaluated, as referred in the summary report. This certificate does not allow the manufacturer to use the safety mark of MTIC INTERCERT S.r.l. - Group of MTIC.

Rho, 24/04/2025


Ing. Simone Cordini

MTIC INTERCERT Certification Body

C E R T I F I C A T E

Allegato Attestato di conformità nr.
Annex Attestation of conformity no.
25-CPR-00195-MTIC-002


Requisiti e caratteristiche funzionali

Functional characteristics and requirement

Dati tecnici Technical Data	L40 RWA 24V L40 RWA WF 24V	L40 SLIM RWA 24V (CORSA 350) L40 SLIM RWA WF (CORSA 350) L40 SLIM RWA 24V (CORSA 600) L40 SLIM RWA WF (CORSA 600) L40 SLIM RWA 24V (CORSA 800) L40 SLIM RWA WF (CORSA 800)	BLOCK
Corsa Stroke	200-300-400-500 mm	200-250-300-350 mm CORSA 350 400-500-550-600 mm CORSA 600 650-700-750-800 mm CORSA 800	18-19-34-36 mm
Forza di spinta e trazione Push and pull force	400 N	400 N	600 N
Tensione di alimentazione Supply voltage	24V DC	24V DC	24V DC
Corrente assorbita e carico nominale Current consumption and rated load	1,0 A	1,0 A	1,0 A
Potenza assorbita a carico nominale Power consumption at rated load	24 W	24 W	24 W
Velocità minima Min. speed	11,0 mm/s	11,0 mm/s	1,8 mm/s
Temperatura di funzionamento Operating temperature	-5°C / +50°C	-5°C / +50°C	-5°C / +50°C
Grado di protezione dispositivi elettrici Degree of protection electrical devices	IP30	IP30	IP20
Dimensioni Dimensions	30 x 58 x 498 mm	26 x 41 x 563/688/788 mm	25 x 25 x 355 mm
Peso Weight	1,85 kg	1.21 kg corsa 350 1.48 kg corsa 600 1.66 kg corsa 800	0,60 kg
Classificazione di resistenza al calore Heat resistance classification	B ₃₀₀ (30)	B ₃₀₀ (30)	B ₃₀₀ (30)

END OF ATTESTATION OF CONFORMITY

Rho, 24/04/2025


 Ing. Simone Cordini

MTIC INTERCERT Certification Body